



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Váš dopis zn.
Zo dňa: 23.10.2019
Číslo konania: ZU/34335/2019
Číslo spisu: S- ZU/34335/2019
Spisový znak: 4.0.3.

C O M A P Praha, s.r.o
Krajní 801
Jesenice u Prahy
252 42

Vybavuje: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz

Dátum: 17.12.2019

VÝSLEDNÉ VYHODNOTENIE PREDMETOV PRICHÁDZAJÚCICH DO PRIAMEHO STYKU S PITNOU VODOU

V súlade s § 5 zákona č. 258/2000 Zz., v znení neskorších predpisov, o ochrane verejného zdravia, ste požiadali o posúdenie zdravotnej nezávadnosti výrobku **Filtre a jednotka AQUATIS**, výrobcu **COMAP S.A., 16 avenue Paul Santy – BP 8211, 693 55 LYON CEDEX 08, Francúzsko**.

Vzorka bola podrobená skúšobnému postupu definovaného v bode 14, Prílohy č. 1, Vyhlášky č. 409/2005 Zz., O hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody v znení neskorších predpisov.

V predloženej vzorke bolo vykonané testovanie materiálu v priamom styku s vodou, boli vykonané skúšky na overenie, či predložená zostava filtračných zariadení nezhoršuje kvalitu vstupnej vody. Za týmto účelom boli stanovené fyzikálne, chemické a organoleptické ukazovatele v závislosti od charakteru, jeho materiálového zloženia a účelu použitia. Výsledky sú uvedené v protokole č. 72054/2019.

Predložená dokumentácia:

- Prihláška vzorky s názvom výrobku a výrobcu
- Objednávka služieb na preskúmanie zdravotnej nezávadnosti výrobku
- Materiálový list
- Katalóg
- Vzorka filtra a filtračná jednotka AQUATIS

Podľa predloženej dokumentácie uvedený výrobok je zariadením na úpravu pitnej vody.

Hodnotenie vyššie uvedeného zariadenia bolo vykonané podľa Vyhlášky MZ č. 409/2005 Zz. v znení neskorších predpisov, o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody a podľa vyhlášky MZ č. 252/2004 Zz., ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na pitnú vodu a teplú vodu a frekvencia a rozsah kontroly pitnej vody.

Na základe vyhodnotenia výsledkov analýzy vstupnej a výstupnej vody je možné konštatovať, že výrobok **Filtre a jednotka AQUATIS**, výrobcu **COMAP S.A., 16 avenue Paul Santy – BP 8211, 693 55 LYON CEDEX 08, Francúzsko**

spĺňa

požiadavky na zariadenie na úpravu pitnej vody v mieste spotreby podľa Vyhlášky č. 409/2005 Zz. v znení neskorších predpisov, o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody.