

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. COM 2017-PIE-001

podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o Technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa novelizácie č. 51/2017

Meno a adresa splnomocneného zástupcu: COMAP Praha, s.r.o., Krajní 801, 252 42 JESENICE, Česká republika

Obchodné meno, adresa sídla výrobcu: COMAP S.A., 16, Avenue Paul Santy, 69355 LYON Cedex 08, Francie

Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný má parametre podstatných vlastností podľa deklarovaných parametrov

COMAP - Regulačné systémy

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

SAR - Radiátorové armatúry

Ručné ventily, Termostatické ventily a hlavice, Náhradné diely a príslušenstvo

Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 1074-1:2002 – Armatúry pre potrubia na vodu. Požiadavky na použitie a ich overovanie skúškami.

Časť 1:Všeobecné požiadavky

STN EN 215/A1:2006 – Termostatické radiátorové ventily. Požiadavky a skúšobné metódy.

SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby:

Nebolo vydané

Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Výrobky sa používajú v potrubných systémoch rozvodov vody pitnej, TUV a teplovodného vykurovania pre pracovný pretlak do 1,6 MPa pri prevádzkovej teplote do 110 °C, v zmysle technických odporúčaní výrobcu, za podmienok projektovania, montáže, prevádzky a údržby, stanovených v príslušných TDP.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Protokol o skúške	Č. lab
Pevnosť, nepriepustnosť a tesnosť	Prp - 5 až 7 bar vzduch	č. 122100030/314	1
Vhodnosť na styk s pitnou vodou	Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z.	Attestation de Conformite Sanitaire, No. 571	2

Názov a adresa skúšobného laboratória

č. 1 Skúšobňa TZBaS při TSU Piešťany, š.p.

č. 2 CARSO-Laboratoire Santé Environnement Hygiene de Lyon

Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z. z.:

V zmysle § 3 ods. a) SPP I+ a ods. d) SPP III.

Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK - Certifikát zhody č. SK03 – ZSV – 0533, zo dňa 04.12.2012,

vydal Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Autorizovaná osoba č. SK03.

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného

V Jesenici u Prahy dne 01.12.2017

Jméno: Ing. Petr ŠIMEK

Funkce: jednatel společnosti COMAP Praha, s.r.o.

v.r.

COMAP Praha s.r.o.

Krajní 801, 252 42 Jesenice, Česká Republika

IČO : 62579592, registrace u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 33074

www.comappraha.cz

